



י"ט אדר ב תשפ"ב  
22 מרץ 2022

**לכבוד  
רוכשים ומתעניינים במכרז 1/2022**

**תשובות לשאלות הבהרה**

**מכרז 1/22 ביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב**

להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה:

מס	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	חוזה	30	28.1.3	מהות העבודה הנכללת בחוזה הינה עבודת תפעול ואחזקה. ביטוח עבודה קבלנית מחייב הגדרת כתובת אתר ספציפית ותקופת עבודה מוגדרת, וכן דרישות נוספות. הננו מבקשים להסיר את הדרישה לביטוח עבודות קבלניות מדרישות הביטוח	הבקשה נידחת.
2.	אישור ביטוח	34		נראה שקוד שירות 92 וקוד 43 לא מתאימים למהות העבודה.	קוד 43 יוחלף בקוד 088
3.				מבוקש כי בביטוחי מזמין העבודה יכלל סעיף ויתור על תביעת שיבוב כנגד המציע. ובביטוחי חבויות הרחבי שיפוי	מי שאמור לבטח הינו הקבלן ולא מזמין העבודה.
4.	מפרט טכני	42	23.4	נראה כי יש טעות סופר – זמן לא סביר לתגובה. מבקשים לשנות את הזמן בסעיף זה ל – ½ שעה	הבקשה מתקבלת.
5.	מפרט טכני	43	25.2	נראה כי יש טעות סופר – זמן לא סביר לתגובה. מבקשים לשנות את הזמן בסעיף זה ל -3 שעות.	הבקשה מתקבלת
6.	מפרט טכני	39	7	לצורך תמחור העבודות- נדרש לקבל סקר מצב קיים של כל אחת מהתחנות- כולל סוג המשאבות, דגם, ספיקה והספק מותקן. לפרט האם קיים מבנה חשמל, או לוח חשמל חיצוני. לפרט האם קיים מגוב מכני בתחנה מבקשים לבצע סיור בתחנות	למועצה אין נתונים לגבי ספיקה של המשאבות, מדובר בתחנות בעלות אופי שונה, מרמה של כמה בתים לרמה של חצי מועצה. המתעניינים מוזמנים לתאם סיור קבלנים עם סגן מהנדס המועצה, יקי אסקיו.
7.	מפרט טכני	40	10	במתקני ניטרול ריחות- נבקש לקבל סיכום הוצאות להחלפת פחם בתחנות וכן כל הוצאה נוספת בקשר לטיפול במתקנים אלו. ב-3 השנים האחרונות	ניטרול ריחות לא בוצע בשנים האחרונות.



תשובה	שאלה	מספר סעיף	מספר עמוד	שם המסמך	מס
בתחנה אחת סל מגוב (רמת הכובש), בתחנה אחת דחסן (אלישמע) וב-3 תחנות בור רקב (2 גבעת ח"נ ו 1 כפר מעש)	נבקש לפרט בכל תחנה- באם קיים מגוב, מהי כמות הגבבה אשר פונתה בשנה האחרונה?	8	39	מפרט טכני	.8

כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד. מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. ההסכם שייחתם בין המועצה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקונו. אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

דניאל חידקל, עו"ד  
ממונה תחום בכיר